

## **Schaden an Wasserleitung in der Sonnenstraße Höhe Hausnummer 25**

(30.1.2012) Heute Nacht gegen 1.27 Uhr wurde der SWM Sicherheitsservice von der Feuerwehr darüber verständigt, dass aus einer Wasserleitung in der Sonnenstraße Wasser austritt. Der SWM Sicherheitsservice rückte daraufhin sofort mit Blaulicht aus. Nachdem sich die SWM Mitarbeiter ein Bild vom Schaden verschafft hatten, begannen sie unverzüglich mit dem Absperrern der Versorgungsleitung. Nach dem Schließen von ca. 20 Absperrhähnen (Schiebern) an der Leitung auf einer Länge von ca. 400 Metern konnte der Wasseraustritt gegen 3.50 Uhr gestoppt werden. Bis dahin dürften ca. 5 Millionen Liter Wasser aus der Leitung (Grauguss, Innendurchmesser: 40 Zentimeter, in ca. 2 Metern Tiefe verlegt) ausgetreten sein. Das Wasser hat eine Fahrspur unterspült und ist auch in angrenzende Keller, Tiefgaragen und Häuser eingedrungen. Nach dem Abpumpen des Wassers über der Schadensstelle haben die SWM mit den Aufgrabungsarbeiten und dem Freilegen der Leitung begonnen. Die Schadensursache ist noch unbekannt. Die Trinkwasserversorgung der Kunden ist nicht beeinträchtigt. Diese kann über eine parallel verlaufende Wasserleitung auf der anderen Straßenseite gewährleistet werden. Lediglich in den frühen Morgenstunden waren die Bürogebäude Sonnenstraße 23, 25 und 27 für ca. 1 Stunde ohne Wasser.

Die Reparatur an der Leitung dürfte noch bis heute Abend andauern, die Wiederherstellung der Straße noch voraussichtlich bis Ende der Woche. Bis dahin kann in der Sonnenstraße vom Sendlinger Tor bis zum Stachus nur eine Fahrspur genutzt werden.

Zur Schadensbewertung ist ein Gutachter vor Ort und steht mit den Geschädigten in Kontakt.