

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 5 & 7

**für das Wärmenetz München Gebiet Südost  
der SWM Versorgungs GmbH**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,  
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

	<b>Energie MWh</b>	<b>Deckungsanteil %</b>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	23.972	
hiervon aus Erdgas	7.630	31,8 %
hiervon aus Geothermie	16.342	68,2 %
<b>Gesamt aus Kraft-Wärme-Kopplung</b>		<b>88,1 %</b>
<b>Gesamt aus erneuerbarer Energie und unvermeidbarer Abwärme</b>		<b>68,2 %</b>

Die Anforderungen an das Wärmenetz gemäß § 71b Abs.2 GEG werden erfüllt? **JA**  
„Effiziente Fernwärme“ nach EU-Effizienz-Richtlinie? **JA**

Datenbasis: 01.01.2025 – 31.12.2025

Diese Bescheinigung ist gültig bis: 21.06.2029

**Technische Universität Dresden**  
Fakultät Maschinenwesen  
Institut für Energietechnik  
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung  
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann  
01062 Dresden

Dresden, 22.06.2026



**Dr.-Ing. T. Sander**

Bearbeiter

f<sub>p</sub>-Gutachter-Nr.: FW 609-010