

Netzabschnitte mit Fernkälte

Kältekreislaufwasser:

pH-Wert: > 9-9,5

Resthärte < 0,020 mmol/l

Leitfähigkeit < 30 µS/cm, ca. 1 mg/l TOC bedingt durch das Konditionierungsmittel Fineamin 06 SWM

Netzabschnitte mit Grundwasserkälte:

Als Kälte-träger in mit Grundwasserkälte betriebenen Netzabschnitten dient naturbelassenes Wasser ohne Korrosionsschutzmittel aus Grundwasserfassungen oder Oberflächengewässern.