

Die Verriegelung der Pumpen muss sämtliche Abschaltkriterien zwingend enthalten, z. B. Thermokontakte, Sicherungsautomaten usw.

