

## TAB-Dampf

### Fernwärmenetz Dampf Innenstadt

Die nachstehenden Konzessionsdaten für das o. g. Dampf-Fernwärmenetz der SWM sind Mindestwerte für die Festigkeitsberechnung aller beaufschlagten Anlagenteile:

#### Primärnetz:

Festigkeitsmäßige Auslegung:

- Nenndruck PN 25
- zul. Betriebstemperatur 200 ° C

Leistungsmäßige Auslegung:

- Vorlauftemperatur 120 ° C bis 150 ° C
- Kondensattemperatur 50 ° C
- Dampfdruck 1 bar bis 4 bar (ü)
- .
- max. zul. Höhenlage für die vom Dampf der Fernheizung durchströmten Anlagenteile: 550,00 m bez. auf N.N.

Anschlussart: indirekt

Im übrigen gelten die Technischen Anschlussbedingungen – Dampf (TAB-Dampf) der SWM Versorgungs GmbH.

Die TAB samt Anlagen sind im Internet unter [www.swm.de](http://www.swm.de) verfügbar.