

## TAB-Heizwasser

## Betriebs- und Auslegungsdaten der Mengendifferenzdruckregler

Samson MDR 46-7				Samson MDR 42-37			
Durchfluss	DN	kvs	Anschluss	Durchfluss	DN	kvs	Anschluss
0,01 - 0,2	15	0,4	Anschweißenden	0,05 - 2,0	15	4	Flansch
0,12 - 0,64	15	1,0	Anschweißenden	0,15 - 3,0	20	6,3	Flansch
0,2 - 1,2	15	2,5	Anschweißenden	0,25 - 3,5	25	8	Flansch
0,6 - 1,3	15	4,0	Anschweißenden	0,4 - 7,0	32	16	Flansch
0,8 - 2,3	20	6,3	Anschweißenden	0,6 - 11,0	40	20	Flansch
0,8 - 3,5	25	8	Anschweißenden	0,9 - 16,0	50	32	Flansch
2,0 - 5,8	32	12,5	Anschweißenden / Flansch	2,0 - 28,0	65	50	Flansch
3,0 - 9,1	40	16 / 20	Anschweißenden / Flansch	3,5 - 35,0	80	80	Flansch
4,0 - 14,1	50	20 / 25	Anschweißenden / Flansch	6,5 - 63,0	100	125	Flansch
				11,0 - 80,0	125	190	Flansch
				18,0 - 120,0	150	280	Flansch
				20,0 - 180,0	200	420	Flansch
				26,0 - 220,0	250	500	Flansch
			Membrantlastet Tmax=150°C	11,0 - 120,0	125	250	Flansch
			Membrantlastet Tmax=150°C	18,0 - 180,0	150	380	Flansch
			Membrantlastet Tmax=150°C	20,0 - 320,0	200	650	Flansch
			Membrantlastet Tmax=150°C	26,0 - 350,0	250	800	Flansch