

TAB-Heizwasser

Zusammensetzung Wärmeträger

Heizwassernetz Neu-Riem

Heizwasser salzhaltig

pH-Wert: > 9,0 - 10,0

Resthärte: < 0,10 dH \cong ca. 0,02 mmol/l

Leitfähigkeit: < 300 μ S/cm

Korrosionsschutz: Trinatriumphosphat (Na_3PO_4)

Heizwassernetz Westbad

Heizwasser salzarm

pH-Wert: > 9,0 - 9,5

Resthärte: < 0,10 dH \cong ca. 0,02 mmol/l

Leitfähigkeit: < 100 μ S/cm

Korrosionsschutz: Trinatriumphosphat (Na_3PO_4)

Restliche Heizwassernetze

Heizwasser salzarm

pH-Wert > 8,3 - 10,0

Resthärte: < 0,10 dH \cong ca. 0,02 mmol/l

Leitfähigkeit: < 30 μ S/cm

Korrosionsschutz: Polyamin 2-10 mg/l